



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Processo nº 08190.113652/2020-77

Assunto: Análise de documentos referente à Qualificação Técnica – Concorrência nº 001/2021.

DESPACHO SUFISC/SPO Nº 025/2021

Senhora Secretária,

1. Trata-se de análise de documentos referentes à etapa de Habilitação – Qualificação Técnica, inserida no subitem 6.10, do item 6 do Edital de Concorrência nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para a execução do remanescente da obra de construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brasília.
2. Informamos, inicialmente, que **seis** empresas apresentaram a documentação para participação no certame, sendo elas: Construtora LDN Ltda. (i), Ábaco Construtora Ltda (ii); Construtora Engemega Ltda. (iii); GCE S.A. (iv); GONAR Engenharia Ltda. (v); e, CIVIL Engenharia Ltda (vi).
3. Das empresas supracitadas, verificamos que as empresas **Construtora LDN Ltda** e Construtora **Engemega Ltda.** atenderam às exigências de habilitação - qualificação técnica do edital.
4. Assim, com relação às demais empresas, tecemos as seguintes considerações:

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA

5. A empresa **não atendeu** às exigências de qualificação técnico-operacional pela seguinte razão:

- a) A empresa **não logrou** êxito na comprovação de execução de sistema de automação predial ou de ar-condicionado, que permita verificar controle e/ou supervisão sobre no mínimo 100 pontos de automação, comprovada por um único Atestado, nos termos da alínea “f” do item 6.10.2 do Edital de Licitação.

GCE S.A.

6. A empresa **não atendeu** às exigências de qualificação técnico-operacional pela seguinte razão:

- a) Não houve comprovação de execução de serviços de instalações elétricas contendo uma subestação abrigada de energia, com potência instalada, mínima



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

de 150 KVA, comprovada por um único Atestado, nos termos da alínea “c” do item 6.10.2 do Edital de Licitação.

- b) A empresa não logrou êxito na comprovação de execução de sistema de automação predial ou de ar-condicionado, que permita verificar controle e/ou supervisão sobre no mínimo 100 pontos de automação, comprovada por um único Atestado, nos termos da alínea “f” do item 6.10.2 do Edital de Licitação.

7. A empresa **não atendeu** às exigências de qualificação técnico-profissional pelas seguintes razões:

- a) Não houve comprovação de execução de serviços de instalações elétricas contendo uma subestação abrigada de energia, nos termos da alínea “c” do item 6.10.3 do Edital de Licitação.
- b) Não houve comprovação de execução de serviços de instalação de grupo gerador a diesel de emergência. nos termos da alínea “e” do item 6.10.3 do Edital de Licitação.

GONAR ENGENHARIA LTDA.

8. Não consta na Certidão de Registro e Quitação da empresa o profissional habilitado em engenharia mecânica, nos termos do item 6.10.1 do Edital, a seguir transcrito:

“Certidão de Registro e Quitação ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em nome da licitante, com validade na data de abertura do certame, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante, em que conste que a área de atuação da empresa é compatível com a execução de obras, devendo constar, ainda, os responsáveis técnicos da licitante, comprovando que faz parte do corpo técnico da empresa no mínimo um engenheiro civil, um engenheiro eletricista e um engenheiro mecânico.”

CIVIL ENGENHARIA LTDA.

9. A empresa **não atendeu** às exigências de qualificação técnico-operacional pelas seguintes razões:

- a) não foram apresentados atestados que comprovem a execução de sistema de automação predial ou de ar-condicionado, que permita verificar controle e/ou supervisão sobre no mínimo 100 pontos de automação, comprovada por um único Atestado, nos termos da alínea “f” do item 6.10.2 do Edital de Licitação.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

b) não foram apresentados atestados que comprovem a execução de instalação de sistema central de condicionamento de ar de expansão direta ou indireta, com capacidade térmica nominal de no mínimo 60 TR's, comprovada por um único Atestado, nos termos da alínea "g" do item 6.10.2 do Edital de Licitação.

10. Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento da presente análise à SLIC para prosseguimento dos trâmites.

Assinado por:

AILSON SANTIAGO DE FARIAS - NUMEC/SUMEG em 21/07/2021.

MARCILENA RIBEIRO DE VASCONCELOS - SUFISC/SPO em 21/07/2021.

SHERMAN ARAUJO VITO - NUEL/SUMEG em 21/07/2021.

WAYNER SUSSUMU HASHIMOTO - SPO/SG em 21/07/2021.

.